

Číslo: FJ203 - 20190807

S 1/3

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Nullifire FJ203
2. **Zamýšlené použití:** Nehořlavý provazec sloužící pro utěsnění styčných a dilatačních spár v pevných konstrukcích stěn a stropů, na které je kladen požadavek požární odolnosti.
3. **Výrobce:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Systém/systémy POSV:** Systém 1
6. **Evropský dokument pro posuzování:** EAD 350141-00-1106
Evropské technické posouzení: ETA 19/0282
Subjekt pro technické posuzování: ZAG Ljubljana, Dimiceva 12, SI-1000 Ljubljana
Oznámený subjekt: 1404; ZAG Ljubljana
7. **Deklarované vlastnosti:**

Základní požadavky	Vlastnost	Harmonizovaná norma
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1
Požární odolnost	viz ETA 19/0282 příloha B2	EN 13501-2
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí		
Nebezpečné látky	Produkt bez přímého kontaktu s vnitřním vzduchem, půdou, podzemní nebo povrchovou vodou	
Průvzdušnost	NPD	EN 1026:2000
Vodotěsnost	NPD	EAD 350141-00-1106
Bezpečnost a přístupnost při užívání		
Mechanická odolnost a stabilita	NPD	EOTA TR001:2003
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD	EOTA TR001:2003
Přilnavost	NPD	EOTA TR001:2003
Ochrana proti hluku		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Úspora energie a tepla		
Tepelné vlastnosti	NPD	EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939
Propustnost vodních par	NPD	EN ISO 12572 EN 12086
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití		
Trvanlivost a údržba	Y ₁ ; Y ₂ ; Z ₁ ; Z ₂	EAD 350141-00-1106

NPD = žádná stanovená odolnost

Číslo: FJ203 - 20190807

S 2/3

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní
odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Operations Director



Ve Wiganu dne 23. února 2021

Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k
dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 19 1404-CPR-3174 FJ203 – 20190807 www.nullifire.com/FJ203	
EN 1366, část 3 ETA 19/0282 EAD 350141-00-1106	
Nehořlavý provazec sloužící pro utěsnění styčných a dilatačních spár v pevných konstrukcích stěn a stropů, na které je kladen požadavek požární odolnosti.	
Základní požadavky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	třída A1
Požární odolnost	viz ETA 19/0282 – příloha B2
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost	NPD
Propustnost vody	NPD
Nebezpečné látky	Produkt bez přímého kontaktu s vnitřním vzduchem, půdou, podzemní nebo povrchovou vodou
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu	NPD
Přilnavost	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba	Y ₁ ; Y ₂ ; Z ₁ ; Z ₂

NPD = žádná stanovená odolnost